

LW 100 (AFFF) ist nicht mehr lieferbar. Geräte mit Aufdruck „LW100“ oder „PL 2/94“ bis 12.99 müssen auf Glorilight PL-12/02 oder Glorilight + SP-02/11 umgebaut werden. In diesem Fall ist das Gerät mit der Schlauchleitung 356124.0000 (Sprühnebdüse) auszurüsten !