

ZULASSUNGSSCHEIN

für Feuerlöschgeräte

Hiermit wird bescheinigt, dass der u. g. „SAE“ **DIN EN 3 Feuerlöscher** mit 2 kg ABC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen **A, B und C** nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

SP 146/07

Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 2007-F-3415/SAE 20

Zulassungsinhaber: SAE SRL, Corso Kennedy, 30, 10070 Robassomero (TO), Italien

Hersteller: SAE SRL, Corso Kennedy, 30, 10070 Robassomero (TO), Italien

Feuerlöscher-
Typbezeichnung: P 2 GD Hauptzeichnung Nr.: 940606/-07/-09/-10/-12/-13
940615/-16/-18/-19/-21/-22

Feuerlöschmittel: FUREX ABC 40 Betätigungseinrichtung: Drucktaste
Zul.-Nr.: PL-1/03

Treibmittel: 15 bar/20°C Stickstoff im Besondere Ausführung: Düse Ø 4,2 mm
Löschmittelbehälter

Prüfobjekte: 13 A und 89 B nach DIN EN 3-7 Funktions-
temperaturbereich: - 30 °C ... 60 °C

Bemerkungen: -

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.

Im Schriftfeld 4 der Beschriftung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer **SP 146/07** anzugeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseigene Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die o. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem o. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normenausgabe.

Freiberg, 01. November 2007



Ranke
Leiter Zertifizierungsstelle

