



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6411CM0512**  
Registriernummer  
registration number

|   |   |
|---|---|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>  |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | ERHARD GmbH & Co. KG<br>Meeboldstraße 22, D-89522 Heidenheim  |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | ERHARD GmbH & Co. KG<br>Meeboldstraße 22, D-89522 Heidenheim  |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Hydranten und Straßenkappen: Überflurhydrant (6411)   |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Überflurhydrant mit Säule aus nichtrostendem Stahl  |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | City Hydrant  |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Kontrollprüfung Labor: vom 18.11.2016 (TZW)<br>Baumusterprüfung: A0 020/10 vom 17.11.2011 (TZW)<br>KTW-Prüfung: KA 0137/16 vom 07.06.2016 (TZW)<br>Mikrobiologische Prüfung: W-211795-11-SI vom 22.12.2011 (WHY)<br>KTW-Prüfung: K-261668-15-Bs/st vom 18.09.2015 (WHY) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW W 386-P (01.09.2014)<br>DIN EN 1074-6 (01.03.2009)<br>UBA METALLE (19.01.2016)<br>UBA KTW (07.10.2008)<br>UBA ELASTOM (22.12.2011)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)  |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 17.11.2021 / 16-0375-WNV  |

70028-04-A-DE

20.01.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ<br/>type</b> | <b>Technische Daten<br/>technical data</b>              | <b>Bemerkungen<br/>remarks</b> |
|---------------------|---|--------------------------------|
| City Hydrant        | Bauform: AUD<br>Druckstufe: PN 16<br>Nennweite: DN 80   |                                |
| City Hydrant        | Bauform: AUD<br>Druckstufe: PN 16<br>Nennweite: DN 100  |                                |
| City Hydrant        | Bauform: AFUD<br>Druckstufe: PN 16<br>Nennweite: DN 100 | mit Fallmantel                 |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Korrosionsschutz: Epoxidharzbeschichtung (GSK) und/oder Emaille