

# Leistungserklärung Nr. 1085-CPR-0038

Gem. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/ 2011 (BauPVO)

**1. Produkt:** ERHARD „Classic Line“  
Außen mit Duplex-Beschichtung in Farbton anthrazit-grau  
(Ausführung in RAL 3000 feuerrot preisgleich lieferbar), dank  
besonderen Formgebung insbesondere auch im historischen  
Umfeld einsetzbar

**2. Kennzeichnung:** CE1085

Nennweite DN	Rohrdeck. RD m	Mat.-Nr.
80	1,25	1088846
80	1,50	1088847

Nennweite DN	Rohrdeck. RD m	Mat.-Nr.
100	1,25	1088848
100	1,50	1088849

**3. Vorhergesehene Verwendung:** Feuerlöschung

**4. Hersteller:** ERHARD GmbH & Co. KG  
Meeboldstraße 22  
D-89522 Heidenheim  
Sitz der Gesellschaft: Heidenheim  
Registergericht Ulm: HRA 660003

**6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 2+

**7. Notifizierte Stelle**

Die notifizierte Stelle **ofi** Technologie & Innovation GmbH -**1085**- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

**8. Harmonisierende Norm**

DIN EN 14384:2005

**9. Erklärte Leistungen**

<b>Nennweite</b>	DN 80 bis DN 150
<b>Nenndruck</b>	PN 16
<b>Material</b>	Gehäuse: Gusseisen mit Kugelgraphit EN-JS1050 Dichtelement: EPDM
<b>Beschichtung</b>	Duplex-Beschichtung außen, innen Email
<b>Antrieb</b>	-
<b>Zertifikat</b>	DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat für Wasser bis DN 80 und DN 100

Verwendungsbereich: Trinkwasser

Nennweite DN	Nenndruck PN	Wasserprüfdruck in bar		Größter zul. Betriebsdruck in bar bei Betriebstemperatur +40 °C
		Gehäuse	Abschluss	
80- 150	16	25,0	17,6	16,0

Alle erforderlichen, aber nicht hier genannten Merkmale sind den jeweiligen Typenschildern zu entnehmen.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



.....  
Heidenheim, 24.02.2017

.....  
i.V. Ulrich Brenner  
Quality Management