



# Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH

Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratungen - Planungen - Gutachten

SWA GmbH

Lütticher Straße 139 - 52074 Aachen

Telefon: (0241) 910 8585

Mobil: (0172) 291 8585

Telefax: (0241) 910 8587

E-Mail: swa-aachen@arcor.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bernd Gebing

Dr.-Ing. Lothar Siebel

Amtsgericht: Aachen - HRB 2708

Labor: Hauptstraße 133 - 52477 Alsdorf

Bank: Sparkasse Aachen

BLZ 390 500 00

Konto 110 111 94

Schallschutzprüfstelle VMPA - Zertifiziert

Güteprüfungen - Eignungsprüfungen - ABP

Staatlich anerkannte Sachverständige für den

Schallschutz und Wärmeschutz - IK-Bau NRW

Blower Door Messungen - Gebäudethermografie

Energieberatung - EnEV Nachweise Wohngebäude

EnEV Nachweise Nicht-Wohngebäude

## Prüfbericht L - LAD 10/213/08

<b>Antragsteller</b>	Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 D - 41238 Mönchengladbach
<b>Prüfgegenstand</b>	Rolltor aus horizontalen Hohlkammerprofilen in seitlichen Führungsschienen
<b>Produktbezeichnung</b>	Effertz Rolltor
<b>Prüfung</b>	Messung der Luftschalldämmung im Prüfstand nach DIN EN ISO 140-3 und DIN EN ISO 717-1
<b>Prüfergebnisse</b>	Bewertetes Schalldämmmaß $R_w$ Spektrum-Anpassungswerte C und $C_{tr}$

$R_w (C; C_{tr}) = 25 (-1; -2) \text{ dB}$


**Seitenzahl**

4 Seiten

**Anlagen**

5 Beiblätter

Aachen, den 24. August 2010

  
(Dipl.-Ing. Bernd Gebing)



**Verwendungshinweis:**

Das Deckblatt kann als Kurzfassung des Prüfberichtes verwendet werden.