

Übereinstimmungsbestätigung

Ausführendes Unternehmen:

Bauherr:

Bauvorhaben:

Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____

Herstellungsdatum: _____

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Rohr/Kabel/Kombiabschottung(en) zum Einbau in Wände/Decken hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der Bauartgenehmigungen/ allgemein bauaufsichtlichen Zulassung(en)/ allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse des deutschen Instituts für Bautechnik oder der europäisch technischen Verwendbarkeitsnachweise ETA hergestellt und eingebaut wurde(n) und
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen der Bauartgenehmigungen / allgemein bauaufsichtlichen Zulassung(en) / allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen / ETA (s) gekennzeichnet wurden.

Markieren	Produkt	Anwendung	Feuerwiderstandsdauer in Minuten	Zulassungs - Nr.
	Brandschutzmasse CP 611 A	Kabelabschottung	90	Z-19.15-452
		Rohrabschottung brennbare Rohre	90 / 120	Z-19.17-1111
	Brandschutzschaum CP 620	Kombiabschottung	90	Z-19.15-1353
	Brandschutzschaum CP 660	Kombiabschottung	90	Z-19.15-1901
	Klima Split Schaum CFS-F FX	CFS FX 200 Kombiabschottung S 90	90	Z-19.53-2237
		CFS FX 150 Kombiabschottung S 90	90	Z-19.53-2238
	Brandschutzmörtel CP 636	Kombiabschottung	90	Z-19.15-1148
		Kabelabschottung	120	Z-19.15-804
	Brandschutzmanschetten CP 644	Rohrabschottung brennbare Rohre	90	Z-19.17-1577
		Abschottung Elektroerohre	90	Z-19.15-1781
	Brandschutzmanschette CFS-C EL	Rohrabschottung brennbare Rohre	90	Z-19.53-2192
	Brandschutzbandage CP 648	Rohrabschottung, brennbare Rohre	90	Z-19.17-1612
	Brandschutzbandage CP 647 I	Rohrabschottung, nichtbrennbare Rohre bis 800 mm	90	P-3024-3294-MPA BS
		Rohrabschottung LTW, nichtbrennbare Rohre	90	P-3025-3304-MPA BS
		Rohrabschottung, brennbare Rohre	90	Z-19.17-2027
		Sonderanwendungen (z.B. Duo-Solar Wellrohre)	90	P-3619/5596-MPA BS
	Brandschutzbandage CFS-B	Rohrabschottung brennbare Rohre	90	Z-19.53-2218
		Rohrabschottung nichtbrennbare Rohre	90	Z-19.53-2210
	Brandschutzbandage CP 646	Rohrabschottung nichtbrennbare Rohre	90	P-MPA-E-07-029
		Rohrabschottung Leichte Trennwand	90	P-MPA-E-08-011
	Brandschutzkissen CP 651N	Kabelabschottung (Kombiabschottung)	90	Z-19.15-1882
	Brandschutzstein CFS-BL P	Kombischott S90 (Längseinbau)	90	Z-19.15-2083
		Kombischott S90 (Quereinbau)	90	Z-19.15-2112
	Brandschutzmodulbox CFS-MB	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2246
	Brandschutzstopfen CFS-PL	Kabel-, Leerrohrabschottung	90	ETA-13/0125
	Brandschutzbeschichtung CP 673	Kombi-Plattenschott Kabel S 90	90	Z-19.15-1597
		Kabel Vorschott S 90	90	Z-19.15-2045
		Kabel-Plattenschott S 30	30	Z-19.15-1643
	Brandschutzhülse CFS-SL M und L	Kabelabschottung	90	ETA-11/0153
	Brandschutzfugenmasse CFS-S SIL	Brandschutzfugenabdichtung	90	ETA-10/0291
	Brandschutzfugenmasse CFS-S ACR	Brandschutzfugenabdichtung	90	ETA-10/0389
		Rohrabschottung nicht brennbare Rohre	90	ETA-10/0292
	Brandschutzspray CFS-SP WB	Brandschutzfugenabdichtung	90	ETA-12_0078
		Fugenabdichtung von Vorhangfassaden	90	ETA 11/0343
	Brandschutzkabelmanschette CFS-CC	Kabelabschottung	90	ETA-13/0704

Die Brandschutzwirkung der Abschottung (en) ist auf Dauer nur sichergestellt, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten und nach evt. erfolgter Belegungsänderung der bestimmungsgemäße Zustand der Abschottung wieder hergestellt wird.

Ort, Datum

Unterschrift/ Stempel

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)