

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

## Brandschutzhülse Hilti CFS-SL GA

Nr. Hilti CFS-SL GA

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Hilti Brandschutzhülse CFS-SL GA

**2. Vorgesehener Verwendungszweck:**

Abschottungen zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall, siehe ETA-20-1234 (20.12.2020)

Durchführungen für Kabel und Leerrohre	Kabel, Kabelbündel, Leerrohre und Leerrohrbündel
--	--

**3. Hersteller:**

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

**4. AVCP-System:**

System 1

**5. Europäisches Bewertungsdokument:**

EAD 350454-00-1104 Abschottungen zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall

**Europäische Technische Bewertung:**

ETA-20-1234 (20.12.2020)

**Technische Bewertungsstelle:**

ETA-Danmark A/S

**Notifizierte Stelle(n):**

MPA-Braunschweig, No. 0761

**6. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung / Harmonisierte technische Angaben
Brandverhalten	Klasse E gemäß EN 13501-1.
Feuerwiderstand	Feuerwiderstand und Anwendungsgebiet gemäß EN 13501-2. Siehe ETA-20-1234 (20.12.2020)
Luftschalldämmung	Getestet gemäss EN 1026. Siehe ETA-20-1234 (20.12.2020)
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Z <sub>2</sub> gemäß EAD 350454-00-1104. Abschnitt 2.2.9.3.1
Gefährliche Stoffe	Siehe ETA-20-1234 (20.12.2020)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Alleinverantwortlich für das Erstellen der Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist der obengenannte Hersteller. Unterzeichnet für und im Namen von :

Stefan Juli  
Product Manager  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation

Martin Althof  
Head of Quality  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation