

Übereinstimmungserklärung Hilti Brandschutz-Produkte

Ausführendes Unternehmen:

Bauherr:

Bauvorhaben:

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

Herstellungsdatum: _____

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Rohr/ Kabel/ Kombiabschottung(en) zum Einbau in Wände/Decken hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung(en), der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt oder Allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse hergestellt und eingebaut wurde(n) und
- die für die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung, der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

Markieren	Produkt	Anwendung	Feuerwiderstandsdauer in Minuten	Anwendbarkeitsnachweis
	Hilti Brandschutzmasse CP 611 A	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2500
		Rohrabschottung, brennbare Rohre	90 / 120	Z-19.53-2501
	Hilti Brandschutzschaum CP 620	Kombiabschottung	90	Z-19.53-2509
	Hilti Brandschutzschaum CP 660	Kombiabschottung	90	Z-19.53-2432
	Hilti Brandschutzmörtel CP 636	Kombiabschottung	90	Z-19.53-2389
		Kabelabschottung	120	Z-19.53-2383
	Hilti Brandschutzmanschetten CP 644	Rohrabschottung, brennbare Rohre	90	Z-19.53-2330
		Abschottung Elektroleerrohre	90	Z-19.15-1781
	Hilti Brandschutzbandage CP 647 I	Rohrabschottung, nichtbrennbare Rohre	90/ 120	P-3024-3294-MPA BS
		Rohrabschottung, nichtbrennbare Rohre, Sonderanwendung	90/ 120	P-3619/5596-MPA BS
		Rohrabschottung, Trockenbauwände, nichtbrennbare Rohre	90/ 120	P-3025-3304-MPA BS
		Rohrabschottung, brennbare Rohre	90/ 120	Z-19.17-2027
	Hilti Brandschutzbandage CFS-B	Rohrabschottung, Trockenbauwände	90	P-MPA-E-08-011
		Rohrabschottung, Massivwände und -decken	90	P-MPA-E-07-029
	Hilti Brandschutzbandage CP 648	Rohrabschottung, brennbare Rohre	90	Z-19.53-2361
	Hilti Brandschutzkissen CP 651N	Kabelabschottung	90	Z-19 15-1882
	Hilti Brandschutzstein CFS-BL P	Kombiabschottung (Längseinbau)	90	Z-19.53-2423
		Kombiabschottung (Quereinbau)	90	Z-19.53-2362
		Kombiabschottung (Quereinbau)	30	Z-19.53-2431
	Hilti Brandschutzstopfen CFS-PL	Kabelabschottung, Abschottung Elektroleerrohre	90	Z-19.53-2280
	Hilti Brandschutzbeschichtung CP 673	Kombiabschottung	90	Z-19.53-2344
		Kabelabschottung-Vorschott	90	Z-19.15-2045
		Kabelabschottung	30	Z-19.53-2434
	Hilti Brandschutzplatte CP 675	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2488
	Hilti Brandschutzhülse CFS-SL GA M und L	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2318
	Hilti Brandschutzfugenmasse CFS-S ACR	Rohrabschottung- nichtbrennbare Rohre	30/ 60/ 90/ 120	P-MPA-E-017-010
	Hilti Brandschutzkabelmanschette CFS-CC	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2282
	Hilti Brandschutz-Endlosmanschette CFS-C EL	Rohrabschottungen- brennbare Rohre	90	Z-19.53-2192
	Hilti Brandschutzbandage CFS-B	Rohrabschottung- nichtbrennbare Rohre	90	Z-19.53-2210
	Hilti Brandschutzbandage CFS-B	Rohrabschottung- brennbare Rohre	90	Z-19.53-2218
	Hilti Brandschutzschaum CFS-F FX 150mm	Kombiabschottung	90	Z-19.53-2238
	Hilti Brandschutzschaum CFS-F FX 200mm	Kombiabschottung	90	Z-19.53-2237
	Hilti Brandschutz-Modulbox CFS-MB	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2246
	Hilti Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC	Kombiabschottung	30/ 60/ 90	Z-19.53-2336
	Hilti Rahmenschott CFS-T SBS / SBSO	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2452
	Hilti Rahmenschott CFS-T SB / SBO	Kabelabschottung	90	Z-19.53-2341
	Hilti Rahmenschott CFS-T RR	Kabelabschottung	120	Z-19.53-2342

Die Brandschutzwirkung der Abschottung (en) ist auf Dauer nur sichergestellt, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten und nach evtl. erfolgter Belegungsänderung der bestimmungsgemäße Zustand der Abschottung wieder hergestellt wird.

Ort, Datum _____ Unterschrift/ Stempel _____

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)