

ROHRABSCHOTTUNG KL R 90 BIS R 120 NACH DIN 4102-11

Leistung:

Herstellen von Abschottungen für nichtbrennbare Rohre in F 90 Massiv-Wänden oder Decken mittels einer vollständigen Um-mantelung der Rohre mit den Produkten flexen Kältekautschuk. Dieses System erfüllt R 90 bis R 120 nach bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-3590/188/11-MPA BS der Materialprüfanstalt Braunschweig. Die Isolierung ist auf der gesamten Rohrlänge auf-zubringen. Der Verschluss der Restöffnung, in der F 90 Wand bzw. Decke, ist mit Brandschutzzement hohlraumfrei zu verfüllen.

Verwendetes System: System **H1** - Rohrabschottung KL oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber: Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
Hotline 0800/1813900
Internet www.wuerth.de/brandschutz

Allgemein bauaufsichtliches
Prüfzeugnis _____ **P-3590/188/11-MPA BS** _____

Feuerwiderstandsklasse: _____ **R 90 – R 120** _____

vorhandene
Wand-/Deckenstärke: _____ / _____

Schottgröße	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis	
Schottgröße	Stück	Lohn	Material	Gesamt
bis 0,01 m ²	_____	_____	_____	_____
bis 0,02 m ²	_____	_____	_____	_____
bis 0,04 m ²	_____	_____	_____	_____
bis 0,06 m ²	_____	_____	_____	_____
bis 0,08 m ²	_____	_____	_____	_____
bis 0,10 m ²	_____	_____	_____	_____
bis 0,12 m ²	_____	_____	_____	_____
bis 0,15 m ²	_____	_____	_____	_____
bis 0,20 m ²	_____	_____	_____	_____
> 0,20 m ²	_____	_____	_____	_____
über 1,00 m ²	_____	_____	_____	_____