

VERSCHLIESSEN VON FUGEN UM FEUERSCHUTZ- KLAPPEN F 90 NACH DIN 4102

Allgemeines:

- Die Fugen um die Feuerschutzklappe müssen der bauaufsichtlichen Zulassung des Feuerschutzklappenherstellers entsprechen.
- Brennbare oder andere Fugenfüllungen, die nicht der bauaufsichtlichen Zulassung der Feuerschutzklappe entsprechen, müssen restlos entfernt werden.

Leistung:

Verschließen von Fugen um Feuerschutzklappen in Massivwänden und Decken mittels Brandschutzzement MG III, gemäß der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102.

Der Einbau des Brandschutzzements muss von Hand oder mittels automatisch mischender Pumpe und Hochdruckschläuchen auch in schwer zugänglichen Öffnungen möglich sein.

Verwendetes System: System **I** – Fugensystem K oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber: Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
Hotline 0800/1813900
Internet www.wuerth.de/brandschutz

Prüfzeugnis-Nr.: _____ **Nr. 011 479 - Th -** _____

Feuerwiderstandsklasse: _____ **F 90** _____

vorhandene Wand-/Deckenstärke: _____ / _____

Fugenbreite	lfm	Lohn	Material	Gesamtpreis
5-10 cm	_____	_____	_____	_____
10-15 cm	_____	_____	_____	_____
über 15 cm	_____	_____	_____	_____