

ABDICHTUNG VON BAUWERKSFUGEN F 90 NACH DIN 4102

Allgemeines:

- Das verwendete System muss für die Herstellung von Fugendichtungen in Decken mit der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-4 geeignet sein.
- Die abzudichtenden Fugen müssen frei von brennbaren Stoffen sein.

Leistung:

Verschließen von Wandanschluss- bzw. Deckenfugen gemäß der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102 mittels nichtbrennbarer Mineralfaserwolle A1 nach DIN 4102 und einer elastischen Brandschutzdichtung B1.

Verwendetes System: System **J** – Fugensystem E oder gleichwertig.

Hersteller: Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
Hotline 0800/1813900
Internet www.wuerth.de/brandschutz

Fugenbreite	lfm	Einzelpreis	Gesamtpreis
bis 10 mm	_____	_____	_____
bis 15 mm	_____	_____	_____
bis 20 mm	_____	_____	_____
bis 25 mm	_____	_____	_____
bis 30 mm	_____	_____	_____