

ABDICHTUNG VON BAUWERKSFUGEN F 30, F 60 BZW. F 90 NACH DIN 4102-2

Allgemeines:

- Das verwendete System muss flexibel sowie alterungsbeständig sein.
- Decken müssen die Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 90 aufweisen.
- Die abzudichtenden Fugen müssen frei von brennbaren Stoffen sein.

Leistung:

Verschließen von Deckenfugen bzw. Wandanschluss- gemäß der Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 90 nach DIN 4102-2 mittels nicht brennbarer Mineralfaserwolle A1 nach DIN 4102 und einer elastischen Brandschutzdichtung.

Verwendetes System: System **J1** – Fugensystem A oder gleichwertig.
ABP Nr. P-3786/243/11-MPA BS

Hersteller: Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
Hotline 0800/1813900
Internet www.wuerth.de/brandschutz

Fugenbreite	lfm	Einzelpreis	Gesamtpreis
ab 6 mm	_____	_____	_____
bis 10 mm	_____	_____	_____
bis 15 mm	_____	_____	_____
bis 20 mm	_____	_____	_____
bis 25 mm	_____	_____	_____
bis 30 mm	_____	_____	_____