# Abdichtung für hochbelastete Bauwerksfugen F 30 / F 120 nach DIN 4102

## Allgemeines:

- Das verwendete System muss flexibel sowie alterungsbeständig sein und der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 entsprechen.
- Die abzudichtenden Fugen müssen frei von brennbaren Stoffen sein..

## Leistung:

Verschließen von Wandanschluss- bzw. Deckenfugen gemäß der Feuerwiderstandsklasse F 30 / F 120 nach DIN 4102 mittels einem elastischen Fugendichtband aus beständigem imprägnierten Polyurethanschaum.

Verwendetes System: System L – Fugensystem P oder gleichwertig.

Hersteller: Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
Hotline 0800/1813900
Internet www.wuerth.de/brandschutz

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis: **P-3568/2560-MPA BS**

| Fugenbreite | lfm | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 7 – 10 mm F 30 | | | |
| 7 – 10 mm F 120 | | | |
| 10 – 14 mm F 30 | | | |
| 10 – 14 mm F 120 | | | |
| 12 – 20 mm F 30 | | | |
| 12 – 20 mm F 120 | | | |
| 18 – 28 mm F 30 | | | |
| 18 – 28 mm F 120 | | | |
| 22 – 40 mm F 30 | | | |
| 22 – 40 mm F 120 | | | |

MWV - MWF - A00030 - 03/05 - ©