

BRANDSCHUTZMANSCHETTE „EC ENDLESS COLLAR“ NACH EN 13501-2:2007+A1:2009

Allgemeines:

- Das angebotene System muss auf der Basis der erhaltenen Prüfergebnisse und dem direkten Anwendungsbereich aus EN 1366-3:2009 die Rohrabschottung gemäß EN 13051-2:2007 klassifiziert sein, für die Anwendungen in Massiv-Wänden bzw. Decken und in leichten Trennwänden.

Leistung:

- Herstellen einer feuerbeständigen Rohrabschottung zur einzelnen bzw. gemeinsamen Durchführung von brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohrleitungen, durch Wände und Decken. Feuerwiderstandsklasse EI 30-120, liefern und fachgerecht montieren.

Verwendetes System: System **F4** Würth EC Endless Collar

Zulassungsinhaber: Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
Hotline 0800/1813900
Internet www.wuerth.de/brandschutz

ETA/Zulassungs-Nr.: **ETA-13/0791 / Z-200.2-75**

Feuerwiderstandsklasse: EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

Mindest-Dicke Decken: **≥ 15 cm**
 Wand: **≥ 10 cm**
 Leichtbauwand: **≥ 10 cm**

Rohraußendurchmesser

| | Durchmesser | Isolierungsdämmstärke | Stück | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|-------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|
| Brennbare Rohre ≤ 50 mm – ≤ 160 mm | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Nichtbrennbare Rohre ≤ 54 mm – ≤ 108 mm | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |