


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0
Telefax (0209) 9242-222
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-299396z-18-WD
Ansprechpartner: F. Wedke B. Eng.

Prüfzeugnis

zur Hygiene-Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauer Straße 21
49879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: Brandschutzklappe „BSK-E-L/ LR“

Hersteller: J.Pichler Lufttechnik GmbH
Karlweg 5
A-9021 Klagenfurt

Grundlage der Prüfung:

- ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)
- ✓ VDI 3803, Blatt 1 (02/2010)
- ✓ DIN 1946, Teil 4 (12/2008)
- ✓ ÖNorm H 6021 (08/2016)
- ✓ ÖNorm H 6020 (03/2015)
- ✓ SWKI VA104-01 (04/2006)
- ✓ SWKI VA105-01 (07/2015)

Gültigkeitszeitraum: 05/2018 – 05/2023

Bericht: W-281222-17-WD

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die überprüften o.g. eckige Brandschutzklappen vom Typ „BSK-E-L/ LR“ der Fa. J.Pichler Lufttechnik GmbH, soweit im Bericht W-281222-17-WD dargestellt, mit den hygienerelevanten konstruktiven Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)
Leiter der Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie

(F. Wedke B. Eng.)
Sachgebietsleiter Raumlufttechnik
Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie



ausgestellt am 15.06.2018, Gelsenkirchen